



IMPLANTAÇÃO

Escala 1/500

	Acesso de Viatura na edificação ou área de risco
	Entrada
	Risco elétrico

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA			
EXTINTORES	TIPO	QUANTIDADE	CAPACIDADE EXTINTORA
	Carga de pó 6kg	2-A : 20-B-C;	4 unidades
	pó químico seco 4kg	20-B-C	4 unidades
TOTAL		8 unidades	8 unidades extintoras

PROTEÇÃO ESTRUTURAL	TRRF de 30 min.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O sistema de sinalização de emergência atende a NPT-020
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	O sistema de instalações elétricas atende as normas regulamentadoras em vigência
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Deverá obedecer a NPT-018
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Deverá obedecer a NPT-020
BRIGADA DE INCÊNDIO	Deverá obedecer a NPT-017

CLASSIFICAÇÃO - CSCIP			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	EXEMPLOS
F	Local de Reunião de Público	F-11	Clube Social e diversão
CARGA DE INCÊNDIO - NPT			
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIOS EM MJ/M²
REUNIÃO DE PÚBL.	Clube Social e diversão	F-11	150MJ/M²
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO	
LEVE		150MJ/M²	

CLASSIFICAÇÃO - NPT 010	
PISO	ACABAMENTO
PAREDE	REVESTIMENTO
TETO E FORRO	ACABAMENTO

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

PAVIMENTO OU SETOR	OCUPAÇÃO	C.I. (MJ/m²)	Nº DE PAVIMENTOS	PÉ DIREITO (m)	ÁREA (m²)
01	F-11 : CLUBES SOCIAIS E DIVERSÃO	150	01	7,40	1.307,66
ALTURA	0,05m	RISCO PREDOMINANTE	RISCO MÉDIO	ÁREA EXISTENTE	0
				ÁREA TOTAL	1.307,66M2

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

<input checked="" type="checkbox"/> ACESSO DE VATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS	<input checked="" type="checkbox"/> ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA							
<input checked="" type="checkbox"/> SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES	<input checked="" type="checkbox"/> ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO							
<input checked="" type="checkbox"/> SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES	<input checked="" type="checkbox"/> SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA							
<input checked="" type="checkbox"/> COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	<input checked="" type="checkbox"/> EXTINTORES DE INCÊNDIO							
<input checked="" type="checkbox"/> CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> HIDRANTES E MAGOTINOS							
<input checked="" type="checkbox"/> SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVEIROS AUTOMÁTICOS							
<input checked="" type="checkbox"/> ELEVADOR DE EMERGÊNCIA	<input checked="" type="checkbox"/> RESFRIAMENTOS							
<input checked="" type="checkbox"/> CONTROLE DE FUMAÇA	<input checked="" type="checkbox"/> ESPUMA							
<input checked="" type="checkbox"/> PLANO DE EMERGÊNCIA	<input checked="" type="checkbox"/> BRIGADA DE INCÊNDIO							
RESERVATÓRIOS	INFERIOR	0,00	SUPERIOR	0,00	R.T.I	0,00	SPK	0,00

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO PSCP

Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCP

Obra/Endereço

Rua 22 de Janeiro, Paulo Frontin-PR

ÁREA TOTAL: 1.142,49M2

ÁREA COM DESCONTO: 1.000,00M2

OCUPAÇÃO: CLUBES SOCIAIS

PRANCHA

01

03

CONTEÚDO DE PRANCHA

IMPLANTAÇÃO

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ 77.007.474/0001-90

ESCALA: INDICADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DEBORAH JANAINA KIMITA DE BORBA

DATA: 09/11/2023

1ª REVISÃO 12/12/2023